Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS

OGGETTO **Presentazione osservazione.**
Progetto: MXP MAGENTA - Campus ad uso Data Center sito nel comune di Magenta (MI)
Procedura: Valutazione Impatto Ambientale
Codice Procedura: 14553

Il/La Sottoscritto/a Samuel TOLENTINO presenta, ai sensi del D.Lgs.152/2006, la seguente osservazione per la procedura di Valutazione Impatto Ambientale relativa al Progetto in oggetto.

Informazioni generali sui contenuti dell'osservazione
- Caratteristiche del progetto
- Aspetti ambientali

Aspetti ambientali oggetto delle osservazioni
- Clima
- Popolazione
- Altro: Recupero energia

Osservazione

Sintesi Richiesta su Recupero Calore

Si richiede che la predisposizione al recupero del calore diventi operativa: prevedere un'area dedicata alla stazione di innalzamento temperatura dei fluidi e realizzare le prime linee di teleriscaldamento per edifici pubblici e privati, evitando futuri costi alla collettività e favorendo l'integrazione del datacentre nel tessuto urbano.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Elenco Allegati
Allegato - Dati Personali OSS_7478_VIA_DATI_PERS_20260608.pdf

Allegato 1 - Testo osservazione 1 OSS_7478_VIA_ALL1_20260608.pdf

Data 08/06/2026

Samuel TOLENTINO

RECUPERO DEL CALORE DI SCARTO

A pagina 106 del documento “20005_ES_V_SIA_01 – Studio di Impatto Ambientale (SIA)” viene richiamata la predisposizione per il recupero e il riutilizzo del calore di scarto prodotto dal data center.

Al fine di garantire una concreta integrazione energetica dell'infrastruttura nel contesto territoriale e urbano di riferimento, si richiede che il progetto preveda sin dalla fase realizzativa:

- l'individuazione e la riserva di un'area dedicata agli impianti di elevazione del livello termico (heat pump station) necessari alla valorizzazione energetica del calore recuperato;
- la predisposizione delle opere civili e impiantistiche funzionali alla futura connessione con reti di teleriscaldamento;
- la realizzazione di dorsali primarie di distribuzione termica a servizio di utenze pubbliche e private limitrofe.

Tale approccio consentirebbe di evitare successivi interventi infrastrutturali a carico della collettività e di massimizzare il beneficio ambientale derivante dal recupero dell'energia termica residuale.